

Jan Schipper

Van: S. Dupon [s.dupon@noorderzijlvest.nl]
Verzonden: donderdag 28 augustus 2008 11:39
Aan: Jan Schipper
Onderwerp: Watertoets Tynaarlosestraat 21-27 te Vries

Geachte Jan Schipper,

Hierbij onze reactie voor het appartementengebouw aan de Tynaarlosestraat 21-27 te Vries.

Het projectgebied bestaat al voor een groot deel uit verhard oppervlak. Het beleid van het waterschap is dat bij een toename van het verhard oppervlak compenserende maatregelen in de vorm van extra waterberging gerealiseerd moeten worden. Door het realiseren van het nieuwe appartementengebouw zal het verhard oppervlak afnemen, er zijn dus geen compenserende maatregelen nodig.

U geeft aan dat het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Dit is een goed uitgangspunt en heeft ook onze voorkeur. Als het niet mogelijk is om te infiltreren kan het hemelwater worden afgekoppeld op aanliggende watergangen. Graag worden wij geïnformeerd hoe er uiteindelijk met het hemelwater wordt omgegaan.

Vanwege waterkwaliteitsaspecten mogen er geen uitlogende materialen gebruikt worden.

Wij stemmen in met het plan voor het appartementengebouw aan de Tynaarlosestraat 21-27 te Vries. Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Dupon
Planvormer

e: s.dupon@noorderzijlvest.nl
t: 050 304 8930